

**Andelselskabet**  
**Torkilstrup – Lillebrænde**  
**Vandværk**

**Nyhedsbrev:**

Oktober 2015

**Vandkvaliteten** – vi har de sidste år haft mindre overskridelser i nogle af prøverne fra værket. Bestyrelsen har besluttet at vi skal finde en løsning. Derfor har vi udtaget 7 prøver forskellige steder på vandværket, og bedt rådgivere fra Danwatec om at vurdere, hvilke forslag til løsninger de kan give os. Sidst i oktober får vi inspektion af rentvandstankene, for at undersøge om der ligger et problem der. 2-3 uger efter inspektionen får vi taget nye prøver. I det åbne filter har vi løsnet filtermaterialet og fyldt efter med bentonit. Vandanalyserne hos forbrugerne er i orden.

**Driftstop** – som I kunne læse her, havde vi d. 8 maj et mindre driftstop på 45 min. Det skyldtes at alarmen gik i forbindelse med en justering på værket.

Onsdag d. 30. september havde vi en større lækage, da en ringforbindelse mellem Torkilstrup Huse og Gundslevmagle Skovvej blev gravet over. Da vi først skulle lede efter lækagen, som var temmelig stor, og senere skulle have stoppet for vandet på den ødelagte strækning, var der uregelmæssig forsyning i 2-3 timer for en del forbrugere. Vi blev nødt til at afbryde forsyningen til Gundslevmagle Skovvej fra om aftenen til rørledningen var repareret. De berørte forbrugere blev informeret ved telefonopringning eller mundtligt. Desværre kunne vi ikke finde telefonnumre og mailadresser på en del forbrugere. Torsdag middag havde alle vand igen.

**Vandspildet** – d. 24. august foretog vi en ny aflæsninger af vandforbruget, og den viser at vi i de første 8 måneder af året har haft et vandspild på 2 %, hvilket er meget lavt. Bestyrelsen mener ikke, at vi umiddelbart kan forvente at få spildet længere ned.